

JN001503/2017-B01 - Rekonstrukcija Kidričeva ulice, datum objave: 01.03.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)

Prispela vprašanja

Datum prejema: 10.03.2017 10:18

označi kot neodgovorjeno (default.asp?id=190764&id_vprasanja=272708&prebrano=0)

Pozdravljeni

V popisu materiala je tudi LTŽ kanalska litina, zanima nas ali zahtevate za kanalsko litino zadnji veljavni standard EN124- 2 ?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

Datum prejema: 09.03.2017 09:00

označi kot neodgovorjeno (default.asp?id=190764&id_vprasanja=272551&prebrano=0)

Spoštovani, glede na kar zahteven pogoj reference vas prosimo za podaljšanje referenčnega obdobja na 10 let, tako kot so to začeli prakticirati na DRSI-ju, saj ima tri reference po 600.000,00 EUR navedenih klasifikacij v zanjih 5 letih zgolj podjetje ali dva v celotni Sloveniji. Enako prosimo tudi za OVD-ja. Hvala.

Datum prejema: 09.03.2017 08:25

označi kot neodgovorjeno (default.asp?id=190764&id_vprasanja=272541&prebrano=0)

Zakaj ne objavljate tudi vprašanj ponudnikov?

Datum prejema: 08.03.2017 07:18

označi kot neodgovorjeno (default.asp?id=190764&id_vprasanja=272373&prebrano=0)

V popisu del pri kanalizaciji naročnik od ponudnika zahteva da ponudi cevi CENTRIFUGALNEGA poliestra. Ker oznaka CENTRIFUGALNI poliester predpisuje tehnologijo izvedbe cevi in ne zahtevano kvaliteto cevi po standardu EN 14364, nas zanima ali s tem naročnik posredno predpisuje zgolj enega določenega proizvajalca cevi, ki jih izdeluje cevi po tem postopku in jih dobavlja v Slovenijo, kar je v nasprotju z zakonom o javnih naročilih. Ali lahko ponudnik v ponudbi ponudi popolnoma primerljive poliestrske cevi (enake kvalitete) izdelane z drugačno tehnologijo, primerljive z cevmi iz popisa, ki so narejene po standardu SIST EN 14364 in dosežajo tesnost, kemijsko in abrazijsko obstojnost in odpornost na obrus pri visokotlačnem čiščenju, katere so m

Datum prejema: 07.03.2017 10:38

označi kot neodgovorjeno (default.asp?id=190764&id_vprasanja=272244&prebrano=0)

Spoštovani!

Prosimo za zmanjšanje obsega referenc. Reference niso sorazmerne, za tisto kar se oddaja. Prosimo, da se pogoj spremeni na dve referenci za gospodarski objekt. Prav tako ni pravilna klasifikacija izvedenih del na potrdilih o dobro opravljenem delu. Ceste nimajo CC-Si 221.

Hvala!

Datum prejema: 03.03.2017 14:45

označi kot neodgovorjeno (default.asp?id=190764&id_vprasanja=271881&prebrano=0)

Ali je ena referenca lahko sestavljena iz večih referenc?

Datum prejema: 03.03.2017 10:57

označi kot neodgovorjeno (default.asp?id=190764&id_vprasanja=271806&prebrano=0)

Zahtevane reference so zelo nejasno definirane.

Prosimo, da obrazložite ali mora vsaka od zahtevanih 3 referenc vsebovati vsa dela:

- CC-Si 221 - Ceste
- CC-Si 2222 - Lokalni vodovodi
- CC-Si 2223 - Cevovodi za odpadno vodo
- CC-Si 2224 - Distribucijski elektorenergetski vodi

ali pa je vsaka izmed teh 3 referenc teoretično lahko sestavljena tudi iz 4-in "podreferenc".

Glede na kratek rok za oddajo, prosimo za hiter odgovor.

Objavljeni odgovori

Datum objave: 03.03.2017 12:58

Vsaka referenca gospodarskega subjekta ali odgovornega vodje del mora biti za izvedbo enakovrednih del kot so razpisana. Posel, ki je predmet reference mora zajemati vsaj cesto + vodovod + kanalizacijo + elektroenergetske vode na istem gradbišču, kar štejemo za primerljivo zahtevnost gradnje razpisani.

Datum objave: 06.03.2017 08:24

Iz že objavljenega odgovora na vprašanje je obrazloženo, da posamezne reference ni mogoče sestavljati iz več referenc oziroma poslov na več gradbiščih.

Datum objave: 07.03.2017 14:37

Naročnik želi pridobiti ponudbe izkušenih izvajalcev, ki so v zadnjih 5. letih izvedli vsaj 3 objekte (npr. vsaj enega na dve leti), ki so po vrsti del primerljivi z razpisanimi deli, po vrednosti pa zanašajo vsaj 600.000 EUR brez DDV, kar je manj kot je ocenjena vrednost razpisanega objekta. Iz tega razloga se pogoji glede referenc v razpisni dokumentaciji ne spreminjajo.

V razpisni dokumentaciji je tiskarska napaka pri enotni klasifikaciji objektov, za ceste je pravilna oznaka CC-SI 211 (namesto 221). Za napako se opravičujemo, smo jo odpravili in bomo na naši spletni strani objavili popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 08.03.2017 15:00

Naročnik v popisu del navaja cevi iz poliestra obodne togosti SN 10.000 (N/m²). Samo za primer je kot primerna cev navedena cev HOBAS PN1 SN 10.000, ker je naročniku poznana kot cev, ki izpolnjuje njegova pričakovanja in zahteve po projektni dokumentaciji na tem objektu. Kot je navedeno v popisu, se lahko ponudi tudi enakovredne poliestrske cevi drugega proizvajalca oziroma cevi, ki niso izdelane po postopku centrifugiranja, ki pa morajo imeti enakovredne karakteristike (pričakovano življenjsko dobo, korozijsko in abrazijsko odpornost in hidravlične karakteristike - koeficient hrapavosti) kot navedene.

Datum objave: 10.03.2017 13:00

Na vprašanje, ali zahtevamo za kanalsko litino zadnji veljaven standard EN 124-2 je odgovor pritrdilen, standard EN 124-2 :2015 zamenjuje prej veljavni standard EN 124 : 1996. Ves vgrajeni material mora ustrezati zadnjim veljavnim standardom.

Datum objave: 10.03.2017 13:02

Pomotoma nismo povzeli vprašanj pri odgovorih, za kar se opravičujemo. Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili na naši spletni strani.